

電気工事業者様へのお願い

催事開催1週間前までには工事申請書と電気図面の提出をお願いいたします。

工事当日は、提出していただきました電気図面通りの工事をお願いいたします。

当日の変更・追加がある場合は電気図面の修正後、再度提出願います。

申請書・電気図面未提出の場合は当日送電しない場合もございますので、必ず提出をお願いいたします。

注意点

大ホール・小ホール・ホワイエともに、見えている平行コンセントは、使用禁止です。

一般電源・音響電源と明記されているコンセントも使用禁止となっております。

ホール内で使用出来る電源は、以下になります。

大ホール： 20AC型 12回路

15A平行 16回路

小ホール： 20AC型 8回路

15A平行 4回路

大ホール東西にある仮設分電盤、

小ホールにある仮設分電盤

ホワイエの仮設分電盤

ハービスホール・ホームページの資料ダウンロード・ピット図面参照

備考：1、大ホール西側の仮設電源盤とホワイエの仮設電源盤は基が同じですのでご注意ください。
2箇所併せて単相3線は75A、3相4線は125Aまでです。

2、20AC型コンセントはご持参下さい。（有料レンタルもしております。）

尚、期日までの図面提出が原則ですが、図面提出が遅れる場合はご連絡下さい。

何かご不明な点がございましたら、ハービスホール、もしくはハートスまでお問合せ下さい。

株式会社 ハートス

TEL 06-6343-7597

FAX 06-6343-7287