

## 電気工事業者様へのお願い

催事開催 1 週間前までには工事申請書と電気図面の提出をお願いいたします。

工事当日は、提出いただきました電気図面通りの工事をお願いいたします。

当日の変更・追加がある場合は電気図面の修正後、再度提出願います。

申請書・電気図面未提出の場合は当日送電しない場合もございますので、必ず提出をお願いいたします。

### 注意点

大ホール・小ホール・ホワイエともに、見えている平行コンセントは、使用禁止です。

一般電源・音響電源と明記されているコンセントも使用禁止となっております。

ホール内で使用できる電源は、以下になります。

大ホール：30A C型 13回路

小ホール：30A C型 4回路

大ホール南北にある仮設分電盤

小ホールにある仮設分電盤

梅田サウスホール・ホームページの資料ダウンロード・ピット図面参照

備考：1. すべての仮設分電盤の種別と容量は1Φ3W 300Aと3Φ3W 60Aです。

2. 上記に加えて30A C型6回路、15A 平行が2回路あります。

3. ホワイエには仮設分電盤はありませんが、大ホール北側の分電盤から貫通孔を通じて出すことは可能です。

4. 30A C型コンセントはご持参ください。(有料レンタルもしております。)

なお、期日までの図面提出が原則ですが、図面提出が遅れる場合はご連絡ください。

何かご不明な点がございましたら、梅田サウスホール事務所（ハービスホール内）、もしくはハートスまでお問い合わせください。

株式会社 ハートス

TEL：06-6343-7597

FAX：06-6343-7287